



华新水泥(恩施)有限公司废气排放口(2023年07月01日到2023年09月30日)综合报表

| 监测时间 | 烟尘 | | | NOx | | | SO2 | | | 氧气含量 | 烟气温度 | 烟气流速 | 烟气湿度 | 烟气压力 | 废气流量 | 备注 |
|---------|-------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|-----------|--------|------|------|------|------|------|-------|----|
| | 均值 | 折算均值 | 排量 | 均值 | 折算均值 | 排量 | 均值 | 折算均值 | 排量 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | 均值 | |
| 范围(单位) | mg/m3 | ≤50mg/m3 | 千克 | mg/m3 | ≤400mg/m3 | 千克 | mg/m3 | ≤200mg/m3 | 千克 | % | °C | m/s | % | KPa | m3/s | |
| 2023年7月 | 4.08 | 3.48 | 418.34 | 313.9 | 273.92 | 31726.7 | 16.53 | 12.87 | 1414.3 | 8.7 | 112 | 11 | 4.13 | -0.1 | 37.73 | |
| 2023年8月 | 3.89 | 3.38 | 419.45 | 335.72 | 290.65 | 35405.1 | 10.24 | 8.36 | 964.81 | 8.3 | 109 | 12 | 4.97 | -0.2 | 39.32 | |
| 2023年9月 | 5.63 | 3.83 | 613 | 230.41 | 207.08 | 26151 | 2.25 | 2.32 | 203 | 12 | 91 | 12 | 3.23 | -0.2 | 41.44 | |
| 个数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 最小值 | 3.89 | 3.38 | 418.34 | 230.41 | 207.08 | 26151 | 2.25 | 2.32 | 203 | 8.3 | 91 | 11 | 3.23 | -0.2 | 37.73 | |
| 最大值 | 5.63 | 3.83 | 613 | 335.72 | 290.65 | 35405.1 | 16.53 | 12.87 | 1414.3 | 12 | 112 | 12 | 4.97 | -0.1 | 41.44 | |
| 平均值 | 4.53 | 3.56 | 483.6 | 293.34 | 257.22 | 31094.3 | 9.67 | 7.85 | 860.69 | 9.8 | 104 | 12 | 4.11 | -0.2 | 39.5 | |
| 总排量 | - | - | 1450.8 | - | - | 93282.8 | - | - | 2582.1 | - | - | - | - | - | - | |